

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г.Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
Е.Г.Майорова
М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 3841/1-3841/3 от 16 мая 2017 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Профи» (ООО «Трейд Профи»).

Юридический адрес: 214000, г.Смоленск, ул.Октябрьской Революции, д.9, оф.215.

Почтовый адрес: 214000, г.Смоленск, ул.Октябрьской Революции, д.9, оф.215.

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. № 2016 от 24.04.2017г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №3841/1-3841/3 от 11.05.2017г.

Установлено:

Определено содержание стирола, формальдегида, этиленгликоля, спирта метилового, индекса токсичности, эффективная удельная активность природных радионуклидов (калий-40, радий-226, торий-232) в трех образцах изделия - армированного цементно-перлитового листа (АЦПЛ) АРМПАНЕЛЬ (ArmPanel), изготовленного ООО «Трейд Профи» по адресу производства: г.Смоленск, ул.Индустриальная, д.4а.

Содержание определяемых веществ в указанных выше образцах изделия не превышает показателей допустимого уровня миграции вредных веществ в воздушную среду.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов составляет $34,0 \pm 4,0$ Бк/кг, что не превышает допустимую величину 370 Бк/кг.

Индекс токсичности в образцах изделия составляет 102,4%, что укладывается в интервал 80-120%, установленный МР № 29 ФЦ/2688-03 «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота».

Заключение:

Образцы изделия - армированного цементно-перлитового листа (АЦПЛ) АРМПАНЕЛЬ (ArmPanel), изготовленного ООО «Трейд Профи» по адресу производства: г.Смоленск, ул.Индустриальная, д.4а, по исследованным показателям **соответствуют** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».

И.о. заведующего санитарно-гигиеническим отделом

В.М.Алекса